



## Q&A – Warmteverlies update 2023 Webinar

*Bij het bepalen van het aansluitvermogen voor een woning wordt een toeslag toegekend als er bijvoorbeeld ongeïsoleerde verdiepingsvloeren zijn ingevoerd. Dit gebeurt op basis van grenswaarden. Ik geloof Rc 2.5 toeslag ca. 15% van aansluitvermogen en Rc waarde lager dan 2.5 toeslag ca. 30% van het aansluitvermogen. Is dit ook verandert in deze ISSO? Dit is namelijk een zeer grove methode en zorgt regelmatig voor ""te grote"" warmtepompen in woningen. Ik bedoel appartementen*  
Ja, wordt later behandeld. Ja geldt ook voor appartementen

*Begrijp ik het goed dat alle oude projecten (2012) straks niet meer te openen zijn? Of zijn oude projecten nog wel te openen maar is de 2012 rekenmethode niet meer beschikbaar?*

Voor projecten die nog volgens 2012 moeten rekenen dien je dan een oudere versie van de software te gebruiken. De projecten zijn nog wel te openen.

*Waarom geen N50- invoer mogelijkheid?*

Omdat de N50 niet in de ISSO staat en N50 naar Qv10 is niet helemaal recht toe rechtaan

*De niet stationaire verliezen kan deze ook nog gewoon wel compleet meegenomen worden ipv de kwadraat som?*

De norm schrijft kwadratisch voor, de software doet dat ook. Je zou ze wel met de hand apart kunnen optellen.